

Отметка о размещении (30.09.2021 КНМ 61210061000201156294) сведений
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11. Телефон: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 280-86-69

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Кагальницкому району

347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Комсомольский, 46/5
телефон/факс 8-(86345) 97-2-01, E-mail: 56gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 85/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Кагальницкого района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 85 от «30» сентября 2021 года
в период с «14» октября 2021 г. по «18» октября 2021 г.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном
внутренней службы Карпенко Сергеем Николаевичем
(органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка, на основании пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с выполнением утвержденного Ежегодного плана проведения проверок Главного управления МЧС России по Ростовской области.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУ ДОД ДШИ КР Дедова Галина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На территории объекта защиты отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.	ч. 1 ст. 62, ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»	До 25.07.2022 года	
2.	У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара, которые обеспечивают защиту людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задым-	ст. 55, 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановле-	До 04.04.2022 года	

	ляемых помещений во время пожара и спасения людей.	нием Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
3.	Руководителем организации не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (помещение котельной).	Пункт 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 25.07.2022 года	
4.	Не обеспечена защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) огранчение последствий их воздействия установкой на эвакуационных путях противопожарных дверей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (противопожарная дверь помещение котельной).	п. 2 ст. 52, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 25.07.2022 года	
	В подсобном помещении (возле котельной) лампа освещения не закрыта плафоном.	Подпункт «в» пункта 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	
	На объекте защиты отсутствует документация,	Пункт 25 «Правил противопожарного режима в	До 04.04.2022	

	подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, полов путей эвакуации (деревянная отделка лестницы со второго этажа).	Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	года	
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено расположение проезда транспорта.	Подпункт «д», пункта 393 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты	Подпункт «а», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств	Подпункт «б», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
10.	В инструкции о мерах	Подпункт «в», пункта 394	До	

пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения)	«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	04.04.2022 года	
11. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия	Подпункт «г», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
12. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задым-	Подпункт «д», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	

	ления помещений здания, сооружения			
13.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Подпункт «е», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
14.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара	Подпункт «ж», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
15.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны	Подпункт «з», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
16.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: обеспечение	Подпункт «и», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от	До 04.04.2022 года	

	соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645		
17.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	Подпункт «к», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
18.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	Подпункт «л», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных)	Подпункт «м», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года	

	веществах		
20.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранящихся и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	Подпункт «н», пункта 394 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	До 04.04.2022 года
21.	Не предоставлена (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (техническая документация на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения эвакуации людей).	Пункт 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года
22.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Подпункт «б» пункта 17, пункт 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ	До 04.04.2022 года

от 16.09.2020 № 1479

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МБУ ДОД ДШИ КР
Дедова Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Ростовской
области капитан внутренней службы

Карпенко Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка о размещении (25.10.2021 КНМ 61210061000201273564) сведений
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11. Телефон: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 280-86-69

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Кагальницкому району

347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Комсомольский, 46/5
телефон/факс 8-(86345) 97-2-01, E-mail: 56gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 89/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Кагальницкого района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 89 от «25» октября 2021 года
в период с «09» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном
внутренней службы Карпенко Сергеем Николаевичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка, на основании пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с выполнением утвержденного Ежегодного плана проведения проверок Главного управления МЧС России по Ростовской области.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУ ДО «Детская школа искусств» Кагальницкого района Дедова Галина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях и помещениях.	Пункт 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	До 04.04.2022 года	
2.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защи-	Пункт 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	

	ты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.			
3.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Пункт 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МБУ ДО «Детская школа искусств»

Кагальницкого района

Дедова Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД

ПР Главного управления МЧС России по Ростовской

области капитан внутренней службы

Карпенко Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка о размещении (25.10.2021 КНМ 61210061000201274600) сведений
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11. Телефон: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 280-86-69

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Кагальницкому району

347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Комсомольский, 46/5
телефон/факс 8-(86345) 97-2-01, E-mail: 56gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 90/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Кагальницкого района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 90 от «25» октября 2021 года
в период с «09» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном
внутренней службы Карпенко Сергеем Николаевичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка, на основании пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципального контроле в Российской Федерации» в связи с выполнением утвержденного Ежегодного плана проведения проверок Главного управления МЧС России по Ростовской области.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУ ДО «Детская школа искусств» Кагальницкого района Дедова Галина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях и помещениях.	Пункт 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	До 04.04.2022 года	
2.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защи-	Пункт 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	

ты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.			
3. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Пункт 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 04.04.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, которым возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МБУ ДО «Детская школа искусств»

Кагальницкого района

Дедова Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Дознаватель ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Ростовской
области капитан внутренней службы

Карпенко Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

